


# Plan de emergencia

## Hospital Ruber Juan Bravo, 39

C/ Juan Bravo, 39 – Madrid



Punto de encuentro exterior

Zona ajardinada

C/General Pardiñas

- De antemano usted debe conocer los recorridos de evacuación del edificio. Si no los conoce infórmese sobre cuáles son.
- Cuando suene la alarma usted debe salir del edificio de inmediato. Deje lo que esté haciendo y vaya a la salida más próxima.
- Durante la evacuación mantenga la calma. Desaloje su oficina y/o planta por los recorridos que ya conoce de antemano. Una vez iniciada la salida no vuelva atrás por ningún motivo.
- Siga la señalización específica (color verde y blanco) que le orienta hacia la salida de emergencia.
- Ayude a las personas de su entorno que puedan tener dificultades para evacuar el edificio.
- La última persona de cada planta en salir del edificio, comunicará al personal de seguridad (planta baja) que la evacuación de su zona/planta es OK o cualquier incidencia si fuera el caso.
- Una vez en el exterior aléjese rápidamente del edificio y ayude al punto de reunión exterior. Allí espere instrucciones de los responsables de emergencias.

**...y sobretodo NO USE EL ASCENSOR DURANTE LA EVACUACIÓN**

Señalización de evacuación de emergencia:



**Puntos de encuentro en el exterior:**  
Zona ajardinada C/ General Pardiñas

**Durante la evacuación recuerde**

- Si detecta una emergencia, comuníquelo mediante:
  - “De viva voz”
  - Llamando al **Centro de Control: 28.888**
  - Mediante Pulsador de Alarma
- La alarma de evacuación puede sonar el cualquier momento. Sepa cuál es el código de alarma (señal acústica o música especial).
- Una vez dada la orden de evacuación (general o parcial), deje todo aquello que esté haciendo y diríjase inmediatamente al punto de encuentro por la salida más cercana posible. Siga siempre las indicaciones de los responsables de intervención y evacuación (personal capacitado y adiestrado para este tipo de intervenciones).
- Una vez en el exterior se dirigirá al punto de encuentro general, ubicado en el exterior. No se mueva de allí sin que se lo indique el personal responsable de la emergencia.

**Sepa quién es el responsable de intervención en su zona/planta:**

**Jefe de intervención: Antonio Salas**

**EXT Movil: 86709**

**Movil: 660616241**

- Siga siempre las indicaciones del personal de evacuación e intervención.
- Acuda inmediatamente al punto de encuentro de su zona / planta.
- Mantenga la calma y transmita serenidad a las personas que le rodean en ese momento.
- Siga siempre las señales que indican las salidas de emergencia.
- No usar nunca el ascensor para evacuar la planta.
- Nunca volver hacia atrás para buscar objetos o pertenencias olvidadas.
- En presencia de humo ande a gatas, a ras de suelo. El aire respirable y el oxígeno se concentran a ese nivel. Si es posible colóquese un pañuelo mojado con agua a modo de mascarilla (nariz + boca)
- Antes de abrir cualquier puerta asegúrese que detrás de ella no hay fuego ni humo (toque la puerta con la mano y observe las ranuras).
- Informe al responsable de la coordinación general de la emergencia sobre cualquier incidencia relevante.

**Recordatorio sobre el manejo de extintores y bocas de incendio equipadas para caso de intervención**

Es importante que usted conozca bien la ubicación exacta de los extintores y las BIE de su planta con anterioridad a una hipotética emergencia.



**Extintores**

- Coja el tipo de extintor más adecuado y más cercano al punto del fuego.
- Tire de la anilla o pasador de seguridad.
- Oriente la manguera o boca de salida hacia la base de la llama.
- Presione la maneta de activación y mientras se proyecta el contenido del extintor haga movimientos rápidos y secos para atacar toda la base de la llama.



**BIE**

Se recomienda usarlas mínimo 2 personas

- Rompa el cristal o abra el armario.
- Extienda la manguera hasta un punto donde pueda alcanzar el fuego.
- Abra la llave de paso del agua a la máxima presión.
- Oriente el agua hacia la base del fuego haciendo breves movimientos para cubrir toda la base de la llama.